

Τρίτη, 9 Ιούλιος 2024		Απολογισμός λειτουργίας ΗΣ Ανάφης																									
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)	
Ζήτηση (MWh)		0,290	0,263	0,256	0,245	0,239	0,241	0,240	0,250	0,275	0,316	0,328	0,369	0,390	0,385	0,387	0,358	0,340	0,331	0,338	0,391	0,342	0,421	0,401	0,363	7,76	
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																										
G1 (HYUNDAI KD8AX)	0,2																										Διαθέσιμη
G2 (VOLVO TAD1241GE)	0,2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (VOLVO TAD1345GE)	0,25																				1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G4 (VOLVO TAD740GEA)	0,2																										Διαθέσιμη
G5 (VOLVO TAD1345GE)	0,25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MTU M330D)	0,19																										Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Γενική διακοπή στο ΗΣ το διάστημα 20:42 έως 20:55 λόγω βλάβης στη μονάδα G1.																											

