

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τετάρτη, 10 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3			DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
10/7/24 0:00	171,87	150,67	21,19	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/7/24 1:00	159,76	137,51	22,25	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
10/7/24 2:00	152,01	129,50	22,50	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1			1	1	48,55	48,55
10/7/24 3:00	146,26	131,88	14,38	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1			1	1	47,43	47,31
10/7/24 4:00	142,80	125,00	17,80	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1			1	1	44,29	44,22
10/7/24 5:00	143,56	125,95	17,61	0,00	1	1			1	1	1					1	1	1	1			1	1	44,82	44,78
10/7/24 6:00	147,74	131,69	15,33	0,72	1	1			1	1	1					1	1	1	1			1	1	47,33	47,38
10/7/24 7:00	166,79	152,80	9,90	4,08	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	47,99	47,97
10/7/24 8:00	186,76	172,95	5,28	8,53	1	1			1	1	1	1				3	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 9:00	203,62	187,97	2,93	12,72	1	1			1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 10:00	212,29	194,68	2,38	15,24	1	1			1	1	1	1		1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 11:00	213,81	194,65	2,02	17,15	1	1			1	1	1	1		1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 12:00	217,64	195,76	3,57	18,31	1	1			1	1	1	1		1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 13:00	224,80	201,69	4,46	18,65	1	1			1	1	1	1		1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 14:00	225,49	204,61	2,55	18,33	1	1			1	1	1	1		1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 15:00	221,95	201,94	3,00	17,02	1	1			1	1	1	1		1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 16:00	221,25	200,74	5,90	14,62	1	1			1	1	1	1		1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 17:00	221,42	204,50	5,70	11,21	1	1			1	1	1	1		1		17	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 18:00	222,37	213,45	1,82	7,09	1	1			1	1	1	1		1		1	17	1	1	1		1	1	48,55	48,55
10/7/24 19:00	216,76	213,90	0,70	2,16	1	1			1	1	1	1		1		1	17	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 20:00	211,81	210,20	1,55	0,06	1	1			1	1	1	1		1		1	17	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 21:00	205,62	202,28	3,35	0,00	1	1			1	1	1	1		1		13	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 22:00	193,46	190,62	2,83	0,00	1	1			1	1	1	1		1		4	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
10/7/24 23:00	180,73	177,51	3,21	0,00	1	1			1	1	1	1		1		0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις