

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Η Ε Ρ Ε Σ Τ Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2024	00:00	35,06	30,47	4,59			1	1	1		1				
	01:00	32,87	28,23	4,64			1	1	1		1				
	02:00	30,91	25,42	5,50			1	1	1		1				
	03:00	29,51	22,92	6,59				1	1		1				
	04:00	28,63	21,28	7,35				1	1		1				
	05:00	28,42	19,43	8,99				1	1		1				
	06:00	29,26	19,82	9,44				1	1		1				
	07:00	31,53	20,99	10,54				1	1		1				
	08:00	34,21	23,52	10,69				1	1		1				
	09:00	36,82	27,01	9,81				1	1	1	1				
	10:00	39,29	30,41	8,88				1	1	1	1				
	11:00	41,71	33,14	8,56			1	1	1	1	1				
	12:00	44,02	34,91	9,11			1	1	1	1	1				
	13:00	45,93	35,95	9,98			1	1	1	1	1				
	14:00	46,54	35,54	11,00			1	1	1	1	1				
	15:00	45,85	33,82	12,03			1	1	1	1	1				
	16:00	45,58	32,91	12,67			1	1	1	1	1				
	17:00	46,22	33,15	13,07			1	1	1	1	1				
	18:00	49,31	35,96	13,35		1	1	1	1	1	1				
	19:00	52,35	39,08	13,26		1	1	1	1	1	1				
	20:00	51,53	38,64	12,89		1	1	1	1	1	1				
	21:00	52,15	40,18	11,96		1	1	1	1	1	1				
	22:00	50,58	39,82	10,75		1	1	1	1	1	1				
	23:00	47,19	37,92	9,27		1	1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης