

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Δευτέρα 15/7/2024 | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|------|-------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,00 | 2,52 | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 2,30 | 0,60 |
| Η μ ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα | 00:00 | 4,56 | 3,57 | 0,99 | 0,00 | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| | 01:00 | 4,31 | 3,33 | 0,99 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 02:00 | 4,08 | 3,10 | 0,98 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 03:00 | 3,87 | 2,90 | 0,97 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 04:00 | 3,72 | 2,75 | 0,97 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 05:00 | 3,63 | 2,68 | 0,96 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 06:00 | 3,65 | 2,70 | 0,96 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 07:00 | 3,80 | 2,84 | 0,96 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 08:00 | 4,04 | 3,08 | 0,96 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 09:00 | 4,34 | 3,39 | 0,95 | 0,00 | 1 | | | | | | | 1 | |
| | 10:00 | 4,66 | 3,73 | 0,93 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 11:00 | 4,92 | 4,01 | 0,91 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 12:00 | 5,07 | 4,19 | 0,88 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 13:00 | 5,12 | 4,26 | 0,85 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 14:00 | 5,04 | 4,21 | 0,83 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 15:00 | 4,91 | 4,09 | 0,82 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 16:00 | 4,66 | 3,85 | 0,80 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 17:00 | 4,62 | 3,81 | 0,81 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 18:00 | 4,76 | 3,93 | 0,83 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 19:00 | 5,03 | 4,16 | 0,87 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 20:00 | 5,32 | 4,40 | 0,93 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 21:00 | 5,56 | 4,59 | 0,97 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 22:00 | 5,51 | 4,52 | 0,99 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |
| | 23:00 | 5,22 | 4,24 | 0,98 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | 1 | |

Παρατηρήσεις

Η μονάδα G8 τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών εργασιών

| | |
|--|---|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης. |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης. |