

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024															
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																									
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200									
Ημερ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)				
						G1	G2	G3	G4	G5	G6	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	G1	G2	G3	G4	G5			G6			
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024	00:00	84,44	83,42	1,02	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1			15,20	15,20	
	01:00	78,94	78,74	0,19	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1			15,20	15,20	
	02:00	74,66	74,08	0,57	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1	1	1			15,20	15,20	
	03:00	71,75	70,91	0,84	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1			15,20	15,20
	04:00	70,28	69,62	0,65	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1			15,20	15,20
	05:00	70,21	69,08	1,12	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1			15,20	15,20
	06:00	71,13	69,19	1,93	0,01	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1			15,20	15,20
	07:00	78,98	76,63	2,34	0,01	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1			15,20	15,20
	08:00	86,26	84,50	1,75	0,01	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1			15,20	15,20
	09:00	92,03	89,82	2,20	0,01	1	1	1	1	1	1				1					1	1	1	1			15,20	15,20
	10:00	92,14	90,04	2,09	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1			15,20	15,20
	11:00	92,44	91,17	1,26	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1				1	1	1			15,20	15,20
	12:00	94,00	92,41	1,19	0,40	1	1	1	1	1	1				1	1	1				1	1	1			15,20	15,20
	13:00	97,38	95,25	1,93	0,20	1	1	1	1	1	1				1	1	1				1	1	1			15,20	15,20
	14:00	97,17	94,64	2,33	0,19	1	1	1	1	1	1				1	1	1				1	1	1			15,20	15,20
	15:00	95,12	91,94	3,18	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1	1				1	1	1			15,20	15,20
	16:00	95,53	92,99	2,54	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1	1				1	1	1			15,20	15,20
	17:00	99,74	96,75	2,99	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1			15,20	15,20
	18:00	104,71	102,62	2,06	0,03	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1			15,20	15,20
	19:00	104,42	102,39	2,03	0,00	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1			15,20	15,20
	20:00	101,36	98,79	2,55	0,02	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1			15,20	15,20
	21:00	98,93	95,08	3,78	0,06	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1			15,20	15,20
	22:00	94,23	90,40	3,82	0,02	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1			15,20	15,20
23:00	89,57	84,91	4,65	0,01	1	1	1	1	1	1				1	1	1			1	1	1	1			15,20	15,20	

Η μονάδα G5 της Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης