

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024	00:00	41,50	36,53	4,97		1	1	1	1	1	1					13,55	13,56
	01:00	38,30	35,50	2,80		1	1	1	1	1	1					11,89	11,82
	02:00	35,44	31,63	3,81		1	1		1	1	1					10,99	11,18
	03:00	33,87	28,34	5,53		1	1		1	1	1					11,54	11,59
	04:00	32,63	27,51	5,12			1		1	1	1					12,19	12,13
	05:00	32,32	25,37	6,95			1	1		1	1					12,24	12,22
	06:00	32,84	23,70	9,14			1	1		1	1					12,65	12,77
	07:00	35,95	26,79	9,15			1	1		1	1					13,42	13,73
	08:00	39,17	33,44	5,72		1	1	1		1	1			1	3	13,60	13,73
	09:00	42,34	36,67	5,67		1	1	1		1	1			2	5	13,73	13,73
	10:00	44,33	36,39	7,94		1	1	1		1	1			2	8	13,73	13,73
	11:00	45,66	37,61	8,05		1	1	1		1	1				6	13,73	13,73
	12:00	47,28	40,46	6,82		1	1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	13:00	49,26	42,96	6,31		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	14:00	48,62	42,00	6,62		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	15:00	48,14	42,85	5,29		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	16:00	47,44	43,80	3,64		1	1	1	1	1	1				4	13,73	13,73
	17:00	48,33	45,18	3,16		1	1	1	1	1	1				6	13,73	13,73
	18:00	49,45	46,63	2,83		1	1	1	1	1	1			2	6	13,72	13,73
	19:00	48,80	47,12	1,67		1	1	1	1	1	1			3	6	13,72	13,73
20:00	47,34	44,31	3,02		1	1	1	1	1	1			3	5	13,72	13,73	
21:00	47,83	42,15	5,68		1	1	1	1	1	1			4		13,72	13,73	
22:00	45,86	40,94	4,91		1	1	1	1	1	1			4		13,72	13,73	
23:00	42,46	38,09	4,37			1	1	1	1	1			3		11,03	13,73	

Η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης