

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000			
ΕΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024	00:00	3,93	3,13	0,80	1	1	1		1				1,20	1,20	
	01:00	3,64	3,14	0,50	1	1	1		1				1,20	1,20	
	02:00	3,48	3,25	0,23	1	1	1		1				1,19	1,19	
	03:00	3,30	2,76	0,54		1	1		1	1			1,06	1,04	
	04:00	3,12	2,35	0,77		1	1		1	1			0,90	0,89	
	05:00	2,97	2,27	0,71		1	1		1	1			0,73	0,74	
	06:00	2,99	2,30	0,69		1	1		1	1			0,73	0,75	
	07:00	3,17	2,38	0,79		1	1		1	1			0,93	0,93	
	08:00	3,43	2,79	0,64		1	1		1	1			1,13	1,10	
	09:00	3,88	3,27	0,61	1	1	1				1		1,20	1,20	
	10:00	4,15	3,71	0,44	1	1	1				1		1,20	1,20	
	11:00	4,19	4,05	0,14	1	1	1			1	1	1	0,49	0,90	
	12:00	4,33	4,03	0,30	1	1	1			1	1			0,32	1,09
	13:00	4,37	3,61	0,76	1	1	1			1	1			1,16	1,20
	14:00	4,32	3,62	0,70	1	1	1			1	1			1,20	1,20
	15:00	4,30	3,68	0,62	1	1	1			1	1			1,20	1,20
	16:00	4,33	3,66	0,67	1	1	1			1	1			1,20	1,20
	17:00	4,45	3,70	0,75	1	1	1			1	1			1,20	1,20
	18:00	4,51	3,49	1,02	1	1	1			1	1			1,20	1,20
	19:00	4,58	3,68	0,90	1	1	1			1	1			1,20	1,20
	20:00	4,60	3,53	1,07	1	1	1			1	1			1,20	1,20
	21:00	4,87	3,75	1,12	1	1	1			1	1			1,20	1,20
	22:00	4,72	3,80	0,92	1	1	1			1	1			1,20	1,20
	23:00	4,52	3,91	0,61	1	1	1			1	1			1,20	1,20

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος το οποίο βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης