

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)					
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2			DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7
11/7/24 0:00	168,59	165,49	3,09	0,00	1	1			1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,39	48,44
11/7/24 1:00	156,95	155,63	1,32	0,00	1	1			1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	43,17	43,03
11/7/24 2:00	148,00	147,73	0,27	0,00	1	1			1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	36,73	36,79
11/7/24 3:00	142,15	141,79	0,36	0,00	1	1			1	1	1				0	1	1	1	1	1	1		1	36,02	35,94
11/7/24 4:00	139,32	138,79	0,53	0,00	1	1			1	1	1				0	1	1	1	1	1			1	37,48	37,65
11/7/24 5:00	140,76	140,44	0,32	0,00	1	1			1	1	1				0	1	1	1	1	1			1	41,90	41,93
11/7/24 6:00	146,03	145,15	0,37	0,51	1	1			1	1	1				0	1	1	1	1	1		1	1	38,58	38,18
11/7/24 7:00	165,09	159,79	1,43	3,88	1	1			1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	46,21	46,23
11/7/24 8:00	184,92	174,56	1,78	8,59	1	1			1	1	1	1			3	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 9:00	202,41	189,15	0,55	12,71	1	1			1	1	1	1			9	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 10:00	210,79	195,26	0,00	15,52	1	1			1	1	1	1			10	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 11:00	214,22	196,71	0,05	17,46	1	1			1	1	1	1			10	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 12:00	218,03	199,02	0,66	18,35	1	1			1	1	1	1			10	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 13:00	219,08	197,47	2,84	18,77	1	1			1	1	1	1			10	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 14:00	220,14	196,38	5,09	18,67	1	1			1	1	1	1			10	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 15:00	221,09	194,97	8,56	17,55	1	1			1	1	1	1			10	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 16:00	222,05	201,30	5,35	15,40	1	1			1	1	1	1			10	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 17:00	224,67	207,54	5,35	11,78	1	1			1	1	1	1			15	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 18:00	225,98	208,18	10,40	7,41	1	1			1	1	1	1			16	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 19:00	219,02	206,80	9,89	2,33	1	1			1	1	1	1			16	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 20:00	212,04	203,39	8,58	0,07	1	1			1	1	1	1			16	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 21:00	204,95	196,36	8,59	0,00	1	1			1	1	1	1			15	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 22:00	192,94	183,24	9,69	0,00	1	1			1	1	1	1			4	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
11/7/24 23:00	179,31	172,14	7,17	0,00	1	1			1	1	1	1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις