

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024	00:00	36,58	25,27	11,31			1	1	1		1				
	01:00	34,16	24,41	9,75			1	1	1		1				
	02:00	31,98	22,55	9,42				1	1		1				
	03:00	30,41	20,31	10,10				1	1		1				
	04:00	29,37	18,75	10,62				1	1		1				
	05:00	29,05	19,01	10,05				1	1		1				
	06:00	28,46	18,93	9,53				1	1		1				
	07:00	32,84	23,03	9,81				1	1		1				
	08:00	35,94	27,36	8,58				1	1	1	1				
	09:00	39,33	31,85	7,48			1	1	1	1	1				
	10:00	42,45	35,43	7,02			1	1	1	1	1				
	11:00	45,12	38,06	7,07		1	1	1	1	1	1				
	12:00	47,31	38,04	9,27		1	1	1	1	1	1				
	13:00	48,81	37,46	11,35		1	1	1	1	1	1				
	14:00	49,23	38,89	10,34		1	1	1	1	1	1				
	15:00	49,01	41,05	7,96		1	1	1	1	1	1				3
	16:00	48,91	44,08	4,83		1	1	1	1	1	1				7
	17:00	49,88	46,45	3,43		1	1	1	1	1	1				9
	18:00	50,72	45,72	5,00		1	1	1	1	1	1				8
	19:00	51,16	42,91	8,25		1	1	1	1	1	1				4
	20:00	48,71	39,21	9,49		1	1	1	1	1	1				
	21:00	48,41	37,54	10,87		1	1	1	1	1	1				
	22:00	46,91	35,81	11,10			1	1	1	1	1				
	23:00	44,16	34,25	9,90			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης