

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000				
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2024	00:00	39,59	34,88	4,70			1	1	1	1	1					13,51	13,49	
	01:00	36,31	30,08	6,23			1	1	1	1	1					11,03	11,24	
	02:00	34,15	27,04	7,12			1	1	1		1					12,80	12,77	
	03:00	32,71	25,54	7,18			1	1	1		1					11,42	11,36	
	04:00	31,39	23,04	8,35				1	1		1					11,60	11,69	
	05:00	31,00	22,60	8,39				1	1		1					12,27	12,28	
	06:00	31,32	24,08	7,25				1	1		1					11,99	12,01	
	07:00	34,92	29,04	5,87				1	1		1	1				13,45	13,59	
	08:00	38,52	29,45	9,07		1		1	1	1	1	1				13,73	13,73	
	09:00	37,14	27,61	9,53		1	1		1	1	1				1	1	13,41	12,07
	10:00	43,60	36,43	7,17		1	1		1	1	1				2	4	11,75	13,73
	11:00	45,39	35,56	9,83		1	1	1	1	1	1				2	2	13,72	13,72
	12:00	47,20	38,22	8,98		1	1	1	1	1	1				1		13,72	13,73
	13:00	49,24	38,39	10,86		1	1	1	1	1	1				2		13,72	13,73
	14:00	49,36	36,83	12,53		1	1	1	1	1	1						13,72	13,73
	15:00	48,93	37,11	11,82		1	1	1	1	1	1						13,72	13,73
	16:00	48,37	38,06	10,32		1	1	1	1	1	1						13,72	13,73
	17:00	49,05	39,88	9,17		1	1	1	1	1	1				1		13,72	13,73
	18:00	50,47	43,32	7,16		1	1	1	1	1	1				4		13,72	13,73
	19:00	50,20	41,48	8,72		1	1	1	1	1	1				4	2	13,72	13,73
20:00	48,79	38,95	9,84		1	1	1	1	1	1				2		13,72	13,73	
21:00	48,57	36,81	11,76		1	1	1	1	1	1						13,72	13,73	
22:00	46,03	37,20	8,82		1	1	1	1	1	1						10,31	13,73	
23:00	43,02	35,53	7,49				1	1	1	1	1					9,22	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Τις βραδινές ώρες παρατηρήθηκε διαταραχή στο δίκτυο. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης