

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000			
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενολκ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024	00:00	40,94	34,18	6,76			1	1	1	1	1					9,22	13,73
	01:00	38,31	32,27	6,05			1	1	1	1	1					9,22	13,52
	02:00	36,10	29,81	6,29			1	1	1	1	1					9,22	11,68
	03:00	34,31	27,66	6,65			1	1	1	1	1					9,22	11,98
	04:00	32,87	25,35	7,52			1	1	1	1						9,22	12,42
	05:00	31,96	25,14	6,82			1	1	1	1						9,22	12,29
	06:00	29,47	23,85	5,62			1	1	1	1						8,87	9,56
	07:00	32,28	26,85	5,43			1	1	1	1					2	7,26	11,08
	08:00	32,77	27,41	5,36			1	1	1	1					2	7,07	11,37
	09:00	34,09	29,45	4,64			1	1	1	1					2	7,17	13,29
	10:00	36,00	28,47	7,53			1	1	1	1					3	10,55	13,73
	11:00	37,52	29,30	8,22			1	1	1	1					1	11,53	13,70
	12:00	39,61	30,22	9,39			1	1	1	1	1					12,41	13,72
	13:00	41,10	31,99	9,11			1	1	1	1	1					12,43	13,73
	14:00	41,24	31,80	9,44			1	1	1	1	1					12,43	13,73
	15:00	41,45	30,89	10,56			1	1	1	1	1					12,43	13,73
	16:00	41,97	32,23	9,74			1	1	1	1	1					12,43	13,73
	17:00	43,14	34,09	9,05			1	1	1	1	1					12,43	13,73
	18:00	44,08	36,27	7,81			1	1	1	1	1					12,43	13,73
	19:00	44,88	34,19	10,68		1	1	1	1	1	1					12,43	13,73
	20:00	43,98	32,96	11,02		1	1	1	1	1	1					12,43	13,73
	21:00	45,86	35,33	10,52		1	1	1	1	1	1					12,43	13,73
	22:00	44,85	33,77	11,09		1	1	1	1	1	1					12,43	13,73
23:00	42,11	30,74	11,38			1	1	1	1	1					12,43	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Έως τις 10:00 παρατηρήθηκε διαταραχή στο δίκτυο. Μερική διακοπή στις 06:30 λόγω βλάβης στο δίκτυο. Το ΑΠ Καστρί παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης