

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,000	2,000	2,000	6,000	6,000	0,800	1,080	1,080	1,080	1,100		
ΕΡΡΕΣΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	ΦΟΡ.ΗΖ(x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2024	00:00	7,20	5,73	1,47			1	1							1,93	1,80
	01:00	6,63	5,29	1,35			1	1							2,36	2,26
	02:00	6,13	5,00	1,12			1	1							1,88	1,80
	03:00	5,87	5,08	0,79			1	1							1,62	1,53
	04:00	5,79	5,29	0,50			1	1							1,44	1,45
	05:00	5,85	5,14	0,72			1	1							1,50	1,51
	06:00	6,11	5,08	1,03			1	1							1,75	1,77
	07:00	6,97	5,85	1,12			1	1							2,36	2,38
	08:00	7,60	6,29	1,31	1		1	1							2,43	2,32
	09:00	8,22	6,54	1,68	1		1	1							2,55	2,61
	10:00	8,30	6,69	1,61	1		1	1							2,85	2,87
	11:00	8,29	6,41	1,88	1		1	1							2,87	2,85
	12:00	8,33	6,21	2,12	1		1	1							2,84	2,87
	13:00	8,52	6,18	2,34	1		1	1							3,00	2,97
	14:00	8,27	5,99	2,28	1		1	1							2,93	2,82
	15:00	7,70	5,81	1,89	1		1	1							2,57	2,46
	16:00	7,61	6,50	1,11	1		1	1							2,46	2,39
	17:00	7,73	6,77	0,96	1		1	1							2,35	2,34
	18:00	8,55	7,35	1,19				1	1						2,27	1,99
	19:00	8,90	7,69	1,21				1	1						2,38	2,39
20:00	9,11	7,70	1,42				1	1						2,45	2,60	
21:00	9,62	7,69	1,92				1	1						2,98	3,02	
22:00	8,92	6,84	2,08				1	1						2,83	2,43	
23:00	7,89	5,97	1,92				1	1						1,95	1,65	

Ενα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη. Τα ΑΠ παρουσίαζαν ολιγόλεπτες επαναλαμβανόμενες απώλειες επικοινωνίας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης