

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000			
Ε	Ρ	Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024			00:00	4,18	3,97	0,21	1	1	1		1	1			1,20	1,20
			01:00	3,88	3,67	0,21	1	1	1			1			1,17	1,17
			02:00	3,68	3,58	0,10	1	1	1			1			1,20	1,20
			03:00	3,56	3,28	0,28	1	1	1			1			1,20	1,20
			04:00	3,43	3,12	0,31	1	1	1			1			1,18	1,17
			05:00	3,27	2,92	0,34	1	1	1			1			1,04	1,03
			06:00	3,15	3,03	0,12	1	1	1			1			0,90	0,91
			07:00	3,35	3,01	0,35	1	1	1			1			1,09	1,10
			08:00	3,67	3,45	0,22	1	1	1					1	1,19	1,17
			09:00	3,97	3,76	0,21	1	1	1		1		1		1,20	1,20
			10:00	4,13	3,93	0,20	1	1	1		1		1		1,20	1,20
			11:00	4,17	3,82	0,36	1	1	1		1		1		1,20	1,20
			12:00	4,24	3,76	0,48	1	1	1		1		1		1,20	1,20
			13:00	4,25	3,93	0,31	1	1	1		1		1		1,20	1,20
			14:00	4,25	3,37	0,88	1	1	1		1		1		1,20	1,20
			15:00	4,19	3,10	1,09	1	1	1		1		1		1,20	1,20
			16:00	4,17	3,07	1,11	1	1	1		1		1		1,20	1,20
			17:00	4,25	3,14	1,11	1	1	1		1		1		1,20	1,20
			18:00	4,31	3,19	1,12	1	1	1		1		1		1,20	1,20
			19:00	3,62	3,33	0,29	1	1	1		1		1		1,20	0,75
			20:00	4,43	3,68	0,75	1	1	1		1	1			0,91	1,11
			21:00	4,49	3,36	1,12	1	1	1		1	1			1,20	1,20
			22:00	4,34	3,22	1,12	1	1	1		1	1			1,20	1,20
		23:00	4,20	3,20	1,00	1	1	1		1	1			1,20	1,20	

Μερική διακοπή στις 19:15 λόγω βλάβης στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης