

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)			Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5		DIESEL 6	DIESEL 7		
13/7/24 0:00	162,15	154,25	7,91	0,00	1	1		1		1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,98	47,98	
13/7/24 1:00	152,17	139,09	13,07	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1	1	41,28	40,63	
13/7/24 2:00	144,73	132,14	12,59	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		45,30	45,38	
13/7/24 3:00	140,07	126,29	13,78	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		41,49	41,31	
13/7/24 4:00	137,27	124,75	12,52	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		38,72	38,58	
13/7/24 5:00	138,40	125,47	12,93	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		39,78	39,65	
13/7/24 6:00	141,71	131,96	9,14	0,61	1	1			1	1	1					0	1	1		1	1	1		42,23	42,25	
13/7/24 7:00	158,27	147,76	6,56	3,95	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1		48,49	48,50	
13/7/24 8:00	177,24	164,47	4,50	8,27	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55	
13/7/24 9:00	192,47	178,14	2,49	11,84	1	1			1	1	1					16	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 10:00	201,47	183,05	3,90	14,53	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 11:00	205,75	178,36	9,97	17,43	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 12:00	210,80	181,02	11,00	18,78	1	1			1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 13:00	218,61	183,54	15,95	19,12	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 14:00	219,11	187,27	13,07	18,77	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 15:00	216,94	180,44	18,91	17,59	1	1			1	1	1					19	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 16:00	217,40	173,92	27,90	15,57	1	1			1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 17:00	218,96	176,27	30,21	12,48	1	1			1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 18:00	219,77	183,37	28,77	7,63	1	1			1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 19:00	214,22	183,46	28,32	2,44	1	1			1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 20:00	207,26	177,63	29,55	0,07	1	1			1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 21:00	201,56	175,05	26,51	0,00	1	1			1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 22:00	191,70	164,31	27,39	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
13/7/24 23:00	179,43	159,72	19,71	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης