

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
14/7/24 0:00	168,17	153,24	14,93	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 1:00	159,14	139,38	19,75	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,35	48,39
14/7/24 2:00	152,40	127,28	25,11	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
14/7/24 3:00	146,88	120,92	25,96	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1			48,55	48,55
14/7/24 4:00	144,04	116,28	27,76	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
14/7/24 5:00	144,23	119,39	24,84	0,00	1	1				1	1					0	1	1	1	1		1	1		48,55	48,55
14/7/24 6:00	146,80	126,08	20,14	0,58	1	1				1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
14/7/24 7:00	161,11	140,28	16,69	4,15	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
14/7/24 8:00	176,32	149,39	18,03	8,91	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1		48,55	48,55
14/7/24 9:00	189,52	154,36	22,25	12,91	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 10:00	197,54	158,26	23,78	15,49	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 11:00	200,60	159,36	24,05	17,19	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 12:00	204,26	161,77	24,46	18,04	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 13:00	211,41	168,11	24,20	19,10	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 14:00	213,77	173,27	21,59	18,91	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 15:00	212,29	171,99	22,60	17,71	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 16:00	213,58	171,21	26,83	15,54	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 17:00	216,92	179,92	24,97	12,03	1	1			1	1	1	1				2	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 18:00	218,60	184,71	26,53	7,36	1	1			1	1	1	1				7	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 19:00	213,99	179,75	32,08	2,16	1	1			1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 20:00	208,38	178,13	30,20	0,05	1	1			1	1	1	1				8	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 21:00	206,27	175,80	30,48	0,00	1	1			1	1	1	1				5	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 22:00	197,87	167,36	30,51	0,00	1	1			1	1	1	1				0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
14/7/24 23:00	187,94	157,75	30,19	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης