

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Τετάρτη 17/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Τετάρτη	17/07/24 0:00	48,68	1	1	1	1	1	1	1		16
	17/07/24 1:00	47,56	1	1	1	1	1	1	1		15
	17/07/24 2:00	42,10	1	1	1	1	1	1	1		9
	17/07/24 3:00	40,87	1	1	1	1	1	1	1		9
	17/07/24 4:00	40,82	1	1	1	1	1	1	1		9
	17/07/24 5:00	41,51	1	1	1	1	1	1	1		9
	17/07/24 6:00	41,72	1	1	1	1	1	1	1		15
	17/07/24 7:00	48,00	1	1	1	1	1	1	1		20
	17/07/24 8:00	51,99	1	1	1	1	1	1	1		26
	17/07/24 9:00	55,32	1	1	1	1	1	1	1		26
	17/07/24 10:00	56,92	1	1	1	1	1	1	1		26
	17/07/24 11:00	57,23	1	1	1	1	1	1	1		26
	17/07/24 12:00	60,70	1	1	1	1	1	1	1		30
	17/07/24 13:00	60,95	1	1	1	1	1	1	1		32
	17/07/24 14:00	60,72	1	1	1	1	1	1	1		30
	17/07/24 15:00	60,71	1	1	1	1	1	1	1		30
	17/07/24 16:00	61,65	1	1	1	1	1	1	1		31
	17/07/24 17:00	61,82	1	1	1	1	1	1	1		31
	17/07/24 18:00	61,21	1	1	1	1	1	1	1		31
	17/07/24 19:00	59,42	1	1	1	1	1	1	1		30
17/07/24 20:00	58,72	1	1	1	1	1	1	1		30	
17/07/24 21:00	58,74	1	1	1	1	1	1	1		28	
17/07/24 22:00	56,08	1	1	1	1	1	1	1		26	
17/07/24 23:00	50,82	1	1	1	1	1	1	1		20	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.