

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024	00:00	39,37	35,72	3,65			1	1	1	1	1				
	01:00	36,61	33,17	3,44			1	1	1	1	1				
	02:00	34,47	30,52	3,95			1	1	1		1				
	03:00	33,02	25,83	7,18			1	1	1		1				
	04:00	31,77	23,25	8,52			1	1	1		1				
	05:00	31,21	22,04	9,17			1	1	1		1				
	06:00	32,07	21,59	10,47			1	1	1		1				
	07:00	34,83	24,58	10,25			1	1	1		1				
	08:00	38,65	29,64	9,01			1	1	1		1				
	09:00	42,66	33,00	9,66			1	1	1	1	1				
	10:00	46,65	38,39	8,26		1	1	1	1	1	1				
	11:00	49,99	42,75	7,24		1	1	1	1	1	1				3
	12:00	52,40	46,59	5,81		1	1	1	1	1	1				8
	13:00	53,89	49,61	4,28		1	1	1	1	1	1				11
	14:00	54,55	51,27	3,28		1	1	1	1	1	1				12
	15:00	54,58	52,04	2,53		1	1	1	1	1	1				13
	16:00	54,55	51,15	3,40		1	1	1	1	1	1				13
	17:00	54,83	51,39	3,44		1	1	1	1	1	1				13
	18:00	54,62	50,14	4,48		1	1	1	1	1	1				12
	19:00	54,55	48,60	5,95		1	1	1	1	1	1				10
	20:00	50,84	44,65	6,19		1	1	1	1	1	1				5
	21:00	49,86	41,98	7,89		1	1	1	1	1	1				3
	22:00	47,84	38,90	8,94		1	1	1	1	1	1				
	23:00	44,89	36,91	7,98			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης