

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα				Πέμπτη 11/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):	7,3	6	3,5	3,5	3,5	5,8	10,5	8,5	1
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G30	G29	H/Z (x50)
Πέμπτη	11/07/24 0:00	49,31	1			1	1	1	1	1	21
	11/07/24 1:00	47,79	1			1	1	1	1	1	18
	11/07/24 2:00	46,13	1			1	1	1	1	1	16
	11/07/24 3:00	41,37	1			1	1	1	1	1	11
	11/07/24 4:00	41,83	1			1	1	1	1	1	13
	11/07/24 5:00	41,21	1			1	1	1	1	1	12
	11/07/24 6:00	40,82	1			1	1	1	1	1	15
	11/07/24 7:00	50,68	1			1	1	1	1	1	28
	11/07/24 8:00	54,95	1			1	1	1	1	1	29
	11/07/24 9:00	56,89	1			1	1	1	1	1	28
	11/07/24 10:00	58,13	1			1	1	1	1	1	28
	11/07/24 11:00	59,79	1			1	1	1	1	1	30
	11/07/24 12:00	61,01	1			1	1	1	1	1	32
	11/07/24 13:00	60,57	1			1	1	1	1	1	30
	11/07/24 14:00	59,82	1			1	1	1	1	1	30
	11/07/24 15:00	60,03	1		1	1	1	1	1	1	30
	11/07/24 16:00	60,25	1		1	1	1	1	1	1	30
	11/07/24 17:00	60,51	1		1	1	1	1	1	1	30
	11/07/24 18:00	61,45	1		1	1	1	1	1	1	31
	11/07/24 19:00	59,50	1		1	1	1	1	1	1	30
11/07/24 20:00	57,27	1		1	1	1	1	1	1	28	
11/07/24 21:00	57,52	1		1	1	1	1	1	1	26	
11/07/24 22:00	55,30	1		1	1	1	1	1	1	25	
11/07/24 23:00	54,13	1		1	1	1	1	1	1	25	

Παρατηρήσεις:

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 34MW μισθωμένης ισχύος. Ένα φορητό HZ βρίσκεται σε βλάβη και ο Α/Σ 29 λειτουργεί σε ισχύ έως 5MW. Σημειώνεται ότι υπήρχε προγραμματισμένη μερική διακοπή στο διάστημα 06:58 έως 08:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.