

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 15 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
15/7/24 0:00	177,91	149,03	28,87	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 1:00	166,73	141,36	25,37	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 2:00	158,72	136,79	21,92	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 3:00	151,55	128,59	22,95	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1		48,51	48,52	
15/7/24 4:00	148,04	127,60	20,43	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 5:00	147,58	126,96	20,61	0,00	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 6:00	150,62	130,33	19,62	0,67	1	1			1		1					0	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 7:00	169,85	146,00	19,41	4,45	1	1		1	1		1					9	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 8:00	188,90	165,63	14,03	9,24	1	1		1	1		1					20	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 9:00	205,61	179,32	13,17	13,12	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 10:00	214,42	188,33	10,08	16,01	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 11:00	216,51	190,12	8,68	17,71	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 12:00	220,40	191,91	9,95	18,54	1	1		1	1		1		1			19	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 13:00	227,93	197,40	11,45	19,07	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 14:00	228,86	196,71	13,49	18,65	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 15:00	225,15	192,46	15,22	17,47	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 16:00	227,02	193,59	17,83	15,59	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 17:00	230,29	199,09	18,48	12,73	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 18:00	231,98	203,44	19,79	8,75	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 19:00	225,04	203,97	18,75	2,33	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 20:00	219,50	203,04	16,41	0,05	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 21:00	213,92	201,30	12,61	0,00	1	1		1	1		1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 22:00	203,09	190,79	12,30	0,00	1	1		1	1		1		1			9	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
15/7/24 23:00	190,45	177,48	12,97	0,00	1	1			1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης