

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 10/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,70	4,06	0,63	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	01:00	4,76	4,20	0,56	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	02:00	4,49	3,99	0,50	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	03:00	4,25	3,85	0,39	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	04:00	4,15	3,66	0,47	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	05:00	3,95	3,36	0,58	0,00	1					1		1		0,99	0,99
	06:00	3,90	3,24	0,64	0,02	1					1		1		0,99	0,99
	07:00	3,75	3,10	0,63	0,02	1					1		1		0,99	0,99
	08:00	3,91	3,25	0,65	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	09:00	4,31	3,63	0,66	0,02	1					1		1		0,99	0,99
	10:00	4,49	3,89	0,59	0,01	1					1		1		0,99	0,99
	11:00	4,93	4,34	0,59	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	12:00	5,23	4,65	0,56	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	13:00	5,32	4,78	0,52	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	14:00	4,58	4,03	0,53	0,02	1		1			1		1		0,99	0,99
	15:00	3,77	3,23	0,54	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	16:00	4,53	3,96	0,56	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	17:00	5,78	5,10	0,68	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	18:00	5,67	4,93	0,74	0,00	1		1			1	1	1		0,99	0,99
	19:00	5,64	4,89	0,75	0,00	1		1			1	1	1		0,99	0,99
20:00	5,71	4,82	0,88	0,00	1		1			1	1	1		0,99	0,99	
21:00	5,68	4,79	0,87	0,02	1		1			1	1	1		0,99	0,99	
22:00	5,78	4,99	0,77	0,02	1		1			1	1	1		0,99	0,99	
23:00	5,61	5,03	0,55	0,03	1		1			1	1	1		0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης