

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 11/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	5,51	4,99	0,50	0,02	1		1					1		0,99	0,99
	01:00	5,19	4,60	0,56	0,03	1		1					1		0,99	0,99
	02:00	4,67	4,21	0,46	0,01	1		1					1		0,99	0,99
	03:00	4,59	4,10	0,48	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	04:00	4,29	3,66	0,63	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	4,05	3,36	0,69	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,77	3,19	0,59	0,00	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,99	3,20	0,76	0,03	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,98	3,16	0,80	0,03	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,16	3,37	0,77	0,03	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,43	3,79	0,62	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	11:00	4,70	4,12	0,55	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	12:00	5,01	4,38	0,60	0,02	1		1			1	1			0,99	0,99
	13:00	5,27	4,59	0,67	0,01	1		1			1	1			0,99	0,99
	14:00	5,61	4,60	0,64	0,37	1		1			1	1			0,99	0,99
	15:00	5,41	4,23	0,76	0,41	1		1			1	1			0,99	0,99
	16:00	5,25	4,02	0,83	0,40	1		1			1	1			0,99	0,99
	17:00	5,22	3,94	0,86	0,43	1		1			1				0,99	0,99
	18:00	5,65	3,79	0,89	0,97	1		1			1				0,99	0,99
	19:00	5,02	3,19	0,83	1,00	1		1			1				0,99	0,99
20:00	4,88	3,19	0,67	1,02	1		1			1				0,99	0,99	
21:00	5,21	3,46	0,71	1,04	1		1			1				0,99	0,99	
22:00	5,45	3,73	0,67	1,05	1		1			1				0,99	0,99	
23:00	4,78	3,66	0,65	0,47	1		1			1				0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης