

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 13/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	4,15	3,60	0,51	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,62	4,17	0,45	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,49	3,94	0,55	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	4,35	3,63	0,71	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	04:00	4,06	3,28	0,78	0,00	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,84	3,11	0,73	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,90	3,06	0,83	0,01	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,72	2,90	0,82	0,00	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,98	3,12	0,87	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,00	3,22	0,78	0,00	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,50	3,63	0,87	0,01	1		1				1			0,99	0,99
	11:00	4,72	3,79	0,92	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	12:00	4,77	3,92	0,85	0,00	1		1				1			0,99	0,99
	13:00	5,00	4,11	0,89	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	14:00	5,44	4,24	0,84	0,37	1		1			1	1			0,99	0,99
	15:00	5,23	3,99	0,83	0,41	1		1				1			0,99	0,99
	16:00	5,20	3,90	0,88	0,42	1		1				1			0,99	0,99
	17:00	5,05	3,72	0,91	0,42	1		1				1			0,99	0,99
	18:00	5,65	3,74	0,91	1,01	1		1				1			0,99	0,99
	19:00	5,09	3,14	0,92	1,03	1		1							0,99	0,99
20:00	4,90	3,00	0,90	1,01	1		1							0,99	0,99	
21:00	5,02	3,19	0,84	1,00	1		1							0,99	0,99	
22:00	5,17	3,45	0,71	1,00	1		1				1			0,99	0,99	
23:00	4,71	3,45	0,82	0,43	1		1				1			0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης