

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 15/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	4,36	3,47	0,86	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,48	3,66	0,80	0,03	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,34	3,43	0,89	0,02	1		1		1	1				0,99	0,99
	03:00	3,98	3,06	0,91	0,01	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,84	2,90	0,92	0,01	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,64	2,71	0,90	0,03	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,59	2,66	0,91	0,02	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,56	2,67	0,87	0,02	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,84	2,93	0,87	0,05	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,09	3,13	0,92	0,04	1		1							0,99	0,99
	10:00	4,02	3,10	0,89	0,04	1		1							0,99	0,99
	11:00	3,87	3,07	0,76	0,04	1		1							0,99	0,99
	12:00	3,81	3,01	0,79	0,01	1		1							0,99	0,99
	13:00	4,06	3,09	0,95	0,02	1		1							0,99	0,99
	14:00	4,42	3,45	0,91	0,05	1		1				1			0,99	0,99
	15:00	5,16	4,19	0,92	0,06	1		1				1			0,99	0,99
	16:00	4,99	4,04	0,89	0,06	1		1				1			0,99	0,99
	17:00	4,93	3,97	0,90	0,05	1		1				1			0,99	0,99
	18:00	4,86	3,91	0,90	0,04	1		1				1			0,99	0,99
	19:00	4,93	3,97	0,91	0,05	1		1				1			0,99	0,99
20:00	4,90	3,92	0,92	0,06	1		1				1		1	0,99	0,99	
21:00	5,09	4,13	0,91	0,06	1		1						1	0,99	0,99	
22:00	5,41	4,44	0,91	0,06	1		1						1	0,99	0,99	
23:00	5,23	4,28	0,90	0,06	1		1						1	0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης