

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2024	00:00	41,75	33,74	8,01			1	1	1	1	1				
	01:00	39,24	32,94	6,30			1	1	1	1	1				
	02:00	36,60	32,47	4,13			1	1	1	1	1				
	03:00	34,83	30,20	4,63			1	1	1		1				
	04:00	33,49	26,09	7,41			1	1	1		1				
	05:00	33,06	23,85	9,20			1	1	1		1				
	06:00	33,38	22,51	10,87			1	1	1		1				
	07:00	36,49	25,16	11,34			1	1	1		1				
	08:00	39,74	29,62	10,12			1	1	1		1				
	09:00	43,66	35,12	8,55			1	1	1	1	1				
	10:00	47,66	39,64	8,02		1	1	1	1	1	1				
	11:00	51,20	43,40	7,80		1	1	1	1	1	1				4
	12:00	53,80	46,90	6,89		1	1	1	1	1	1				8
	13:00	55,63	50,89	4,74		1	1	1	1	1	1				12
	14:00	56,79	53,24	3,55		1	1	1	1	1	1				13
	15:00	57,65	52,99	4,66		1	1	1	1	1	1				13
	16:00	57,78	50,76	7,02		1	1	1	1	1	1				13
	17:00	58,78	46,48	12,30		1	1	1	1	1	1				8
	18:00	59,72	46,51	13,21		1	1	1	1	1	1				8
	19:00	58,48	46,41	12,07		1	1	1	1	1	1				6
	20:00	54,32	43,34	10,97		1	1	1	1	1	1				4
	21:00	53,00	40,89	12,11		1	1	1	1	1	1				2
	22:00	51,51	38,18	13,33		1	1	1	1	1	1				
	23:00	48,94	35,82	13,12			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης