

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000		
Η Ρ Ε Σ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ.ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιουλίου 2024	00:00	38,10	29,08	9,02			1	1	1		1					13,73	13,73
	01:00	34,85	27,08	7,77			1	1	1		1					13,26	13,28
	02:00	32,66	25,47	7,20			1	1	1		1					11,41	11,41
	03:00	31,51	23,81	7,70				1	1		1					10,89	10,90
	04:00	30,31	21,41	8,90				1	1		1					12,13	12,12
	05:00	29,96	22,67	7,29				1	1		1					11,99	12,00
	06:00	30,82	24,35	6,47				1	1	1	1					10,93	10,90
	07:00	33,74	27,11	6,63				1	1	1	1					13,11	13,12
	08:00	37,68	31,70	5,98				1	1	1	1					13,30	13,34
	09:00	40,91	34,66	6,25			1	1	1	1	1					13,72	13,72
	10:00	43,05	36,61	6,44			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	11:00	44,65	36,68	7,97			1	1	1	1	1				3	13,73	13,73
	12:00	45,66	36,33	9,33			1	1	1	1	1				1	13,73	13,73
	13:00	48,01	38,18	9,83		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	14:00	48,82	38,09	10,74		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	15:00	48,58	39,56	9,02		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73
	16:00	48,27	42,56	5,71		1	1	1	1	1	1			2		13,73	13,73
	17:00	49,26	44,30	4,96		1	1	1	1	1	1			3	3	13,73	13,73
	18:00	50,99	41,33	9,66		1	1	1	1	1	1				5	13,73	13,73
	19:00	51,05	39,04	12,02		1	1	1	1	1	1				2	13,73	13,73
20:00	49,36	37,96	11,40		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
21:00	49,12	38,80	10,31		1	1	1	1	1	1					13,73	13,73	
22:00	46,65	40,11	6,54		1	1	1	1	1	1					10,85	13,73	
23:00	43,90	40,26	3,64		1	1	1	1	1	1					10,53	13,73	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW. Το διάστημα 21:00 με 22:00 παρατηρήθηκε αστάθεια στην παραγωγή του ΑΠ Άντισσα.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης