

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 16/7/2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,00	4,00	5,00	1,50	1,50	0,90	3,00	
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x11)	Μισθ. Ισχύς (MW)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	11,04	9,30	1,74		1	1			2	1,2	2,65
	01:00	10,46	8,50	1,97		1	1			2		2,65
	02:00	9,88	7,89	1,99		1	1			1		2,65
	03:00	9,75	7,74	2,01		1	1					2,65
	04:00	9,77	7,76	2,01		1	1					2,65
	05:00	9,52	7,58	1,95		1	1					2,65
	06:00	9,33	7,31	2,02		1	1					2,65
	07:00	9,68	8,44	1,24		1	1			2		1,58
	08:00	10,29	10,29	0,00		1	1			5		0,00
	09:00	10,28	10,28	0,00		1	1			4	1,2	0,00
	10:00	10,36	10,36	0,00		1	1			3	1,2	0,00
	11:00	10,55	10,33	0,23		1	1			2	1,2	0,25
	12:00	11,35	9,93	1,42		1	1			2	1,2	1,62
	13:00	11,43	9,41	2,02		1	1			1	1,2	2,05
	14:00	11,80	9,78	2,02		1	1			1	1,2	2,05
	15:00	12,00	9,98	2,02		1	1			1	1,2	2,05
	16:00	11,72	9,71	2,02		1	1			1	1,2	2,05
	17:00	12,08	10,32	1,75		1	1			2	1,2	2,05
	18:00	12,51	11,12	1,39		1	1			4	1,2	2,05
	19:00	12,83	11,67	1,17		1	1			4	1,2	2,05
	20:00	12,64	11,86	0,78		1	1			5	1,2	2,05
	21:00	12,82	11,56	1,26		1	1			5	1,2	2,05
	22:00	12,90	11,68	1,22		1	1			4	1,2	2,23
	23:00	12,75	11,27	1,47		1	1			5	1,2	2,65

**Παρατηρήσεις:** Ένα φορητό Η/Ζ βρίσκεται σε βλάβη. Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 07:33-11:34 το ΑΠ δεν ήταν διαθέσιμο λόγω εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης