



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε ι ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 11 Ιούλιος 2024	00:00	32,68	26,75	5,93	1	1		1							9,67	10,43
	01:00	30,10	25,57	4,53	1	1		1							9,67	10,34
	02:00	28,25	23,81	4,44	1	1		1							8,97	8,99
	03:00	26,45	22,25	4,20	1	1		1							6,75	7,04
	04:00	25,34	20,69	4,65	1	1		1							5,80	6,37
	05:00	24,50	19,02	5,48	1			1							7,88	8,59
	06:00	24,01	18,58	5,44	1			1							8,37	8,35
	07:00	25,65	20,42	5,23	1			1							8,66	9,13
	08:00	27,71	22,69	5,02	1			1						3	8,63	8,83
	09:00	30,42	26,54	3,88	1			1						5	7,95	9,06
	10:00	31,45	28,11	3,34	1	1		1						3	7,00	10,41
	11:00	31,22	27,83	3,39	1	1		1						1	7,00	10,42
	12:00	32,94	29,36	3,58	1	1		1						2	7,91	9,89
	13:00	34,77	29,09	5,68	1	1	1							2	9,05	10,43
	14:00	35,42	29,91	5,50	1	1	1							3	9,06	10,43
	15:00	35,65	31,07	4,57	1	1	1							4	9,06	10,43
	16:00	35,78	30,20	5,58	1	1	1							5	9,06	10,43
	17:00	35,60	31,64	3,97	1	1	1							5	9,06	10,43
	18:00	35,66	33,34	2,32	1	1	1							6	9,06	10,43
	19:00	35,01	32,31	2,70	1	1	1							7	9,06	10,18
	20:00	33,71	29,71	4,00	1	1	1							6	8,88	9,40
	21:00	33,48	28,11	5,38	1	1	1							4	9,06	10,12
	22:00	32,96	28,38	4,58	1	1	1							3	9,06	10,38
	23:00	32,29	28,84	3,45	1	1	1								9,06	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Το διάστημα 09:30 με 13:30 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Το ΑΠ ΡΟΧΙΑΔΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 12:00. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΠΟΤΑΜΙΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 17:00. Το ΑΠ ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 05:00.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης