

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000			
Α Ρ Ε Π	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 13 Ιούλιος 2024	00:00	31,42	25,38	6,04	1	1	1								9,80	10,43	
	01:00	29,07	23,66	5,41	1	1	1								9,74	10,03	
	02:00	27,14	22,05	5,09	1	1	1								9,48	9,32	
	03:00	25,97	20,80	5,17	1		1							1	9,13	9,05	
	04:00	25,21	18,20	7,02	1		1							1	8,74	8,62	
	05:00	24,17	16,97	7,20	1		1							1	8,38	8,24	
	06:00	23,68	16,72	6,96	1		1							1	8,14	7,95	
	07:00	24,67	18,15	6,52	1		1							1	8,47	8,32	
	08:00	25,83	19,21	6,62	1		1								1	8,69	8,56
	09:00	27,41	20,95	6,47	1		1								3	8,62	8,51
	10:00	28,02	22,83	5,19	1		1								4	8,56	8,43
	11:00	28,49	23,37	5,12	1		1								6	8,08	7,94
	12:00	30,06	24,95	5,11	1		1								5	8,71	8,71
	13:00	32,62	27,26	5,37	1	1	1								2	9,85	10,43
	14:00	33,78	28,46	5,32	1	1	1								2	9,85	10,43
	15:00	34,22	29,86	4,37	1	1	1								3	9,85	10,43
	16:00	34,62	30,75	3,87	1	1	1								4	9,85	10,43
	17:00	34,88	32,00	2,88	1	1	1								6	9,85	10,43
	18:00	34,79	31,38	3,40	1	1	1								6	9,85	10,43
	19:00	34,24	30,97	3,27	1	1	1								6	9,85	10,35
	20:00	33,41	30,91	2,50	1	1	1								6	9,64	9,78
	21:00	33,69	31,03	2,67	1	1	1								5	9,82	10,10
	22:00	32,65	29,20	3,45	1	1	1								3	9,77	10,13
	23:00	32,65	28,54	4,12	1	1	1								1	9,85	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης