



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 14 Ιούλιος 2024	00:00	31,99	27,89	4,09	1	1	1								9,85	10,43
	01:00	30,12	26,35	3,77	1	1	1								9,85	10,38
	02:00	28,57	25,18	3,39	1	1	1								9,66	9,69
	03:00	27,40	23,84	3,56	1	1	1								8,41	8,42
	04:00	26,34	22,58	3,76	1	1	1								7,40	7,30
	05:00	25,31	21,44	3,87	1	1	1								6,54	6,34
	06:00	24,37	20,25	4,12	1	1	1								5,41	5,14
	07:00	24,77	20,07	4,70	1	1	1								5,89	5,38
	08:00	25,48	19,74	5,74	1	1	1								6,40	5,85
	09:00	25,35	18,84	6,51	1		1							1	7,14	6,92
	10:00	25,71	18,99	6,72	1		1							3	8,39	8,10
	11:00	26,23	19,32	6,91	1		1							3	8,41	8,28
	12:00	26,93	21,10	5,83	1		1							3	8,44	8,32
	13:00	27,96	22,02	5,94	1		1							5	8,39	8,27
	14:00	28,95	22,68	6,27	1		1							5	8,59	8,46
	15:00	29,95	23,96	5,99	1	1	1							3	9,11	9,43
	16:00	31,18	24,97	6,21	1	1	1								9,85	10,43
	17:00	31,48	26,34	5,14	1	1	1							1	9,85	10,42
	18:00	32,02	26,53	5,50	1	1	1							2	9,85	10,43
	19:00	31,60	26,60	5,00	1	1	1							2	9,85	10,42
	20:00	31,09	26,33	4,76	1	1	1							2	9,84	10,22
	21:00	32,25	26,66	5,59	1	1	1							2	9,85	10,43
	22:00	32,33	26,27	6,06	1	1	1							1	9,85	10,43
	23:00	32,22	26,36	5,87	1	1	1								9,85	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 2, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΜΕΛΑΝΙΟΥΣ, ΠΟΤΑΜΙΑΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης