

ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000		
α ρ ε π ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024	00:00	30,52	21,84	8,68	1	1	1								9,64	10,22
	01:00	28,30	18,95	9,35	1		1						1		9,55	9,71
	02:00	26,52	17,68	8,84	1		1						1		8,99	9,08
	03:00	25,07	16,85	8,22	1		1						1		8,59	8,64
	04:00	24,27	16,64	7,63	1		1						1		8,38	8,38
	05:00	23,55	16,37	7,18	1		1						1		7,72	7,66
	06:00	23,14	17,29	5,85	1		1						1		7,24	7,16
	07:00	24,80	18,50	6,30	1		1						1		8,37	8,38
	08:00	26,55	19,98	6,57	1		1							2	8,43	8,42
	09:00	28,31	22,27	6,04	1		1							4	8,26	8,24
	10:00	28,88	23,98	4,90	1		1							6	7,82	7,78
	11:00	29,37	23,99	5,38	1		1							7	7,80	7,75
	12:00	29,45	24,89	4,56	1	1	1							8	6,46	6,76
	13:00	31,86	26,21	5,66	1		1							8	7,37	8,00
	14:00	33,91	27,81	6,10	1	1	1							7	8,19	8,47
	15:00	34,30	27,33	6,98	1	1	1							2	9,41	10,43
	16:00	34,89	28,97	5,91	1	1	1							2	9,41	10,43
	17:00	35,22	30,24	4,98	1	1	1							3	9,41	10,43
	18:00	36,36	32,24	4,12	1	1	1							5	9,41	10,43
	19:00	36,08	32,21	3,87	1	1	1							6	9,63	10,40
	20:00	35,91	31,39	4,52	1	1	1							6	9,74	10,20
	21:00	35,02	29,87	5,15	1	1	1							3	9,74	10,43
	22:00	34,25	30,90	3,35	1	1	1							2	9,74	10,43
	23:00	33,27	29,65	3,62	1	1	1							2	9,74	10,43

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Μερική διακοπή διακοπή στις 12:30 λόγω βλάβης της μονάδας G2. Το ΑΠ ΚΟΦΙΝΑΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας το διάστημα 12:30 με 19:00. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης