

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Τρίτη, 16 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
16/7/24 0:00	176,31	163,62	12,69	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 1:00	163,99	150,33	13,66	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,18	48,17
16/7/24 2:00	155,06	140,19	14,87	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		46,57	46,57
16/7/24 3:00	148,95	134,87	14,08	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			47,54	47,49
16/7/24 4:00	145,32	133,17	12,15	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			46,68	46,63
16/7/24 5:00	145,69	136,10	9,58	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			47,07	47,10
16/7/24 6:00	147,96	133,69	13,61	0,66	1	1			1	1	1					0	1	1	1		1	1			46,06	45,94
16/7/24 7:00	167,86	149,29	14,29	4,28	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	47,88	47,98
16/7/24 8:00	190,78	167,99	13,81	8,98	1	1			1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 9:00	203,86	181,95	9,29	12,62	1	1			1	1	1					12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 10:00	214,61	193,14	6,38	15,08	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 11:00	216,64	193,65	6,19	16,80	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 12:00	221,40	196,05	6,80	18,55	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 13:00	227,42	200,98	7,73	18,71	1	1			1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 14:00	228,91	200,80	9,76	18,35	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 15:00	222,21	195,12	9,87	17,22	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 16:00	216,67	189,34	12,14	15,18	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 17:00	227,83	201,53	13,99	12,30	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 18:00	229,93	205,16	16,32	8,45	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 19:00	222,60	204,33	15,40	2,87	1	1			1	1	1			1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 20:00	215,68	202,52	13,12	0,04	1	1			1	1	1			1		18	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 21:00	207,07	199,95	7,11	0,00	1	1			1	1	1			1		14	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 22:00	195,47	186,88	8,59	0,00	1	1			1	1	1			1		6	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
16/7/24 23:00	182,29	175,26	7,02	0,00	1	1			1	1	1			1		0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο4 λόγω κακοκαιρίας - αστάθειας Α/Π.
2. Λειτουργία DG5 ΑΗΣ για μετρήσεις καυσαερίων.