

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2024	00:00	43,24	32,48	10,76			1	1	1	1	1				
	01:00	40,52	30,28	10,24			1	1	1		1				
	02:00	38,27	28,97	9,30			1	1	1		1				
	03:00	36,49	27,19	9,30			1	1	1		1				
	04:00	35,20	24,06	11,14			1	1	1		1				
	05:00	34,66	22,84	11,81			1	1	1		1				
	06:00	34,82	22,51	12,32			1	1	1		1				
	07:00	36,91	24,56	12,35			1	1	1		1				
	08:00	39,58	28,21	11,37			1	1	1		1				
	09:00	43,01	32,78	10,24			1	1	1	1	1				
	10:00	47,83	37,18	10,65			1	1	1	1	1				
	11:00	52,10	39,77	12,33		1	1	1	1	1	1				
	12:00	55,52	43,18	12,34		1	1	1	1	1	1				4
	13:00	57,62	45,71	11,91		1	1	1	1	1	1				7
	14:00	58,03	47,90	10,13		1	1	1	1	1	1				10
	15:00	57,82	49,24	8,58		1	1	1	1	1	1				12
	16:00	57,70	50,91	6,79		1	1	1	1	1	1				13
	17:00	57,59	52,42	5,17		1	1	1	1	1	1				13
	18:00	56,96	49,58	7,38		1	1	1	1	1	1				12
	19:00	55,01	45,32	9,69		1	1	1	1	1	1				8
	20:00	52,50	41,85	10,65		1	1	1	1	1	1				2
	21:00	50,71	40,58	10,14		1	1	1	1	1	1				
	22:00	48,73	37,02	11,71			1	1	1	1	1				
	23:00	46,69	33,93	12,76			1	1	1	1	1				

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης