

ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024												
		Αποδιδόμενη Ισχύς (Μw)																						
		9,000	11,000	11,000	11,000	16,000	16,000	11,000	11,500	11,500	23,100	1,500	1,300	1,300	5,000	5,000	5,000	7,200						
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (ΜW)	Θερμική Παραγωγή (ΜW)	Αιολική Παραγωγή (ΜW)	Παραγωγή ΥΒΣ Τήλου (ΜW)	ΑΣΠ Κω										ΑΣΠ Καλύμνου						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (ΜW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (ΜW)	
						61	62	63	64	65	66	A/Σ 67	A/Σ 632	A/Σ 633	A/Σ Ενοικ.	MTU 9-11	61	62	63	64	65			66
Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2024	00:00	80,45	80,32	0,13	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	01:00	75,21	75,10	0,10	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	02:00	71,74	71,67	0,06	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	03:00	68,91	68,85	0,05	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	04:00	66,76	66,49	0,26	0,01	1		1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	05:00	66,99	66,90	0,09	0,01	1		1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	06:00	67,75	67,74	0,00	0,01	1		1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	07:00	67,87	67,16	0,70	0,01	1		1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	08:00	75,78	75,53	0,24	0,01	1		1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	09:00	88,45	88,14	0,30	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	10:00	92,97	92,68	0,29	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	11:00	93,24	92,02	1,21	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	12:00	95,56	93,74	1,82	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	13:00	99,43	98,16	1,26	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	14:00	99,64	97,48	2,15	0,01	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	15:00	97,80	94,84	2,87	0,08	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	16:00	97,92	93,92	3,80	0,20	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	17:00	101,17	97,77	3,21	0,19	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	18:00	104,87	101,09	3,48	0,30	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	19:00	104,87	101,45	3,07	0,35	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	20:00	102,51	98,86	3,43	0,21	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	21:00	100,09	96,22	3,61	0,26	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
	22:00	94,91	90,35	4,40	0,16	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20
23:00	90,38	84,17	6,10	0,11	1	1	1	1	1	1								1	1		1	15,20	15,20	

Η μονάδα 11 βρίσκεται σε βλάβη. Η μονάδα 65 Καλύμνου λειτουργεί σε ισχύ έως 4,2ΜW. Μερική διακοπή στις 07:00 λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης