



ΗΣ ΧΙΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			9,000	11,000	14,476	14,476	3,500	2,500	2,500	3,500	3,500	1,000				
Α Ρ Ο Κ Λ Ι Ν Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	G9	G10	24 H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024	00:00	32,29	28,63	3,66	1	1	1								9,74	10,43		
	01:00	30,43	26,43	4,01	1	1	1								9,74	10,43		
	02:00	28,59	23,63	4,96	1	1	1								9,70	10,10		
	03:00	27,05	22,29	4,76		1	1							1	8,90	8,87		
	04:00	26,01	21,96	4,04		1	1							1	9,22	9,21		
	05:00	25,17	20,49	4,68		1	1							1	8,83	8,83		
	06:00	24,73	20,58	4,15		1	1							1	8,77	8,77		
	07:00	26,78	22,59	4,19		1	1							1	9,46	9,50		
	08:00	29,11	25,60	3,51		1	1							1	3	9,35	9,34	
	09:00	31,00	26,69	4,31		1	1								7	8,40	8,38	
	10:00	32,55	28,45	4,10		1	1								8	8,38	8,34	
	11:00	33,28	28,57	4,71	1	1	1								5	9,53	10,25	
	12:00	34,78	30,31	4,48	1	1	1								5	9,74	10,42	
	13:00	37,93	34,08	3,85	1	1	1								6	9,74	10,43	
	14:00	39,26	35,50	3,76	1	1	1								7	9,74	10,40	
	15:00	39,47	35,55	3,91	1	1	1								7	9,74	10,38	
	16:00	39,63	36,66	2,98	1	1	1								9	9,74	10,29	
	17:00	37,50	34,71	2,79	1	1	1								6	9,65	10,00	
	18:00	37,75	35,32	2,43	1	1	1								1	6	9,72	10,38
	19:00	36,82	33,93	2,88	1	1	1							1	4	9,45	9,70	
	20:00	36,35	33,66	2,69	1	1	1	1							2	9,69	10,11	
	21:00	37,19	33,59	3,60	1	1	1	1							1	9,70	10,18	
	22:00	37,35	33,85	3,50	1	1	1	1								9,74	10,43	
	23:00	36,82	32,80	4,02	1	1	1	1								9,74	10,43	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 24MW μισθωμένης ισχύος. Τα ΑΠ ΡΟΔΟΚΛΙΝΑ 1, ΚΑΡΔΑΜΥΛΑ, ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ, ΨΑΡΑ και ΑΙΠΟΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
-  Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης