

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Τετάρτη, 17 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)			Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5		DIESEL 6	DIESEL 7		
17/7/24 0:00	169,06	161,50	7,56	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,99	47,94	
17/7/24 1:00	157,58	150,80	6,78	0,00	1	1		1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	47,79	47,71	
17/7/24 2:00	149,36	141,40	7,95	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	48,09	47,95	
17/7/24 3:00	143,07	133,99	9,08	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	46,09	46,24	
17/7/24 4:00	139,74	128,97	10,77	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	47,71	47,71	
17/7/24 5:00	141,41	130,96	10,45	0,00	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	48,44	48,46	
17/7/24 6:00	146,06	138,06	7,50	0,50	1	1			1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	46,66	46,56	
17/7/24 7:00	164,59	156,86	3,96	3,77	1	1		1	1	1	1				12	1	1	1	1	1	1	1	1	48,52	48,50	
17/7/24 8:00	184,57	174,16	2,20	8,21	1	1		1	1	1	1				20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 9:00	201,65	186,92	2,29	12,44	1	1		1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 10:00	211,58	191,00	4,67	15,91	1	1		1	1	1	1		1		20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 11:00	213,02	189,60	6,36	17,06	1	1		1	1	1	1		1		19	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 12:00	217,70	191,45	7,37	18,88	1	1		1	1	1	1		1	1	20	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 13:00	224,77	195,23	10,51	19,03	1	1		1	1	1	1		1	1	20	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 14:00	226,80	196,00	12,25	18,56	1	1		1	1	1	1		1	1	20	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 15:00	225,29	195,85	12,12	17,32	1	1		1	1	1	1		1	1	20	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 16:00	226,74	201,09	10,34	15,31	1	1		1	1	1	1		1	1	20	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 17:00	229,31	201,25	15,63	12,44	1	1		1	1	1	1		1	1	20	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 18:00	228,74	205,05	16,43	7,25	1	1		1	1	1	1		1	1	20	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 19:00	223,20	203,45	17,63	2,13	1	1		1	1	1	1		1	1	20	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 20:00	217,08	196,12	20,83	0,12	1			1	1	1	1		1	1	19	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 21:00	209,80	189,68	20,12	0,00	1			1	1	1	1		1	1	9	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 22:00	197,84	178,24	19,60	0,00	1			1	1	1	1		1	1	0	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	
17/7/24 23:00	185,28	164,52	20,76	0,00	1			1	1	1	1		1		0	1		1	1	1	1	1	1	48,55	48,55	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης