

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 16/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	4,99	4,04	0,90	0,06	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	4,55	3,63	0,88	0,04	1		1			1				0,99	0,99
	02:00	4,19	3,27	0,90	0,01	1		1			1				0,99	0,99
	03:00	3,97	3,05	0,89	0,02	1		1							0,99	0,99
	04:00	3,79	2,96	0,82	0,01	1		1							0,99	0,99
	05:00	3,62	2,81	0,81	0,00	1		1							0,99	0,99
	06:00	3,58	2,72	0,85	0,02	1		1							0,99	0,99
	07:00	3,51	2,72	0,78	0,01	1		1							0,99	0,99
	08:00	3,74	2,99	0,75	0,00	1		1							0,99	0,99
	09:00	4,47	3,79	0,68	0,00	1		1						1	0,99	0,99
	10:00	4,90	4,22	0,68	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	4,77	4,01	0,75	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,32	4,12	0,84	0,36	1		1						2	0,99	0,99
	13:00	5,23	3,72	0,91	0,61	1		1						1	0,99	0,99
	14:00	4,78	3,23	0,92	0,63	1		1				1			0,99	0,99
	15:00	5,29	3,58	0,90	0,80	1		1				1			0,99	0,99
	16:00	5,04	3,34	0,88	0,82	1		1				1			0,99	0,99
	17:00	4,99	3,30	0,89	0,80	1		1				1			0,99	0,99
	18:00	4,90	3,20	0,91	0,80	1		1							0,99	0,99
	19:00	5,16	3,29	0,87	1,00	1		1							0,99	0,99
20:00	5,02	3,23	0,78	1,00	1		1							0,99	0,99	
21:00	5,29	3,51	0,67	1,10	1		1				1			0,99	0,99	
22:00	5,45	3,83	0,52	1,10	1		1				1			0,99	0,99	
23:00	5,27	3,71	0,56	0,99	1		1				1			0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης