

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τετάρτη 17/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη	00:00	4,17	3,70	0,48	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	01:00	4,81	4,40	0,41	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	02:00	4,66	4,28	0,38	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	03:00	4,39	4,13	0,26	0,00	1		1			1	1			0,99	0,99
	04:00	4,11	3,95	0,16	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	05:00	4,00	3,91	0,09	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	06:00	3,86	3,73	0,13	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	07:00	3,79	3,48	0,31	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	08:00	4,05	3,59	0,46	0,00	1		1			1				0,99	0,99
	09:00	4,70	4,22	0,48	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,01	4,56	0,45	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,02	4,51	0,51	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,21	4,80	0,41	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	5,40	5,04	0,36	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	14:00	5,25	4,82	0,43	0,00	1		1			1			1	0,99	0,99
	15:00	5,71	5,17	0,55	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,71	5,15	0,56	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,73	5,19	0,54	0,00	1		1					1		0,99	0,99
18:00	5,73	5,08	0,65	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
19:00	5,74	5,01	0,72	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
20:00	5,68	5,00	0,69	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
21:00	5,78	5,11	0,67	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
22:00	5,95	5,38	0,57	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
23:00	5,79	5,26	0,52	0,00	1		1					1		0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης