

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα						Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			3,500	3,500	7,500	10,000	10,000	10,000	9,500	12,500	1,300	1,000	1,000
Α Ρ Χ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	Α/Σ G12	Cum (x11)	ΦΟΡ. ΗΖ (x5)	13 ΗΖ Ενοικ.
Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024	00:00	41,55	40,26	1,28		1	1	1	1	1	1				
	01:00	39,27	38,28	0,99			1	1	1	1	1				
	02:00	37,17	36,39	0,78			1	1	1	1	1				
	03:00	35,37	34,75	0,62			1	1	1	1	1				
	04:00	34,05	33,59	0,46			1	1	1	1	1				
	05:00	33,39	33,13	0,26			1	1	1	1	1				
	06:00	33,42	33,21	0,21			1	1	1	1	1				
	07:00	35,76	35,62	0,14			1	1	1	1	1				
	08:00	39,61	39,44	0,17			1	1	1	1	1				
	09:00	43,44	43,33	0,12		1	1	1	1	1	1				4
	10:00	47,70	47,69	0,01		1	1	1	1	1	1				8
	11:00	52,05	51,94	0,11		1	1	1	1	1	1				13
	12:00	53,93	53,61	0,32		1	1	1	1	1	1				13
	13:00	55,06	54,40	0,66		1	1	1	1	1	1				13
	14:00	55,48	54,39	1,09		1	1	1	1	1	1				13
	15:00	55,96	54,41	1,55		1	1	1	1	1	1				13
	16:00	56,64	54,79	1,85		1	1	1	1	1	1				13
	17:00	56,19	54,11	2,08		1	1	1	1	1	1				13
	18:00	55,81	53,64	2,17		1	1	1	1	1	1				13
	19:00	55,48	53,44	2,04		1	1	1	1	1	1				13
	20:00	52,79	51,15	1,64		1	1	1	1	1	1				13
	21:00	51,11	49,96	1,15		1	1	1	1	1	1				11
	22:00	49,22	47,79	1,43		1	1	1	1	1	1				11
	23:00	48,73	47,32	1,40		1	1	1	1	1	1				11

Στον ΑΣΠ βρίσκονται εγκατεστημένα 13MW μισθωμένης ισχύος και η μονάδα G10 λειτουργεί σε ισχύ έως 6MW.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης