

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024 | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|--|--|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Α Ρ Ε Σ Τ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024 | 00:00 | 5,35 | 5,22 | 0,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 01:00 | 5,06 | 4,96 | 0,10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 02:00 | 4,80 | 4,71 | 0,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 03:00 | 4,55 | 4,43 | 0,11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 04:00 | 4,32 | 4,14 | 0,18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 05:00 | 4,14 | 3,85 | 0,29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 06:00 | 4,03 | 3,73 | 0,31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 07:00 | 4,11 | 3,97 | 0,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 08:00 | 4,31 | 4,24 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 09:00 | 4,54 | 4,50 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 10:00 | 4,73 | 4,69 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 11:00 | 4,86 | 4,82 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 12:00 | 4,96 | 4,93 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 13:00 | 5,09 | 5,07 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 14:00 | 5,20 | 5,16 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 15:00 | 5,32 | 5,23 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 16:00 | 5,43 | 5,40 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 17:00 | 5,53 | 5,52 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 18:00 | 5,68 | 5,68 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 19:00 | 5,75 | 5,75 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 20:00 | 5,69 | 5,69 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 21:00 | 5,78 | 5,77 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 22:00 | 5,77 | 5,75 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | 23:00 | 5,74 | 5,72 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης