

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα					Σάββατο 20/7/2024							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	1,00
Η Ε Ρ Ε Ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW)	Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW)	Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.
Σάββατο	00:00	5,92	5,16	0,75	0,00	1		1					1	
	01:00	5,61	4,98	0,63	0,00	1		1			1	1		
	02:00	5,27	4,70	0,58	0,00	1		1			1	1		
	03:00	4,98	4,24	0,74	0,00	1		1			1	1		
	04:00	4,70	3,80	0,90	0,00	1		1			1			
	05:00	4,48	3,53	0,95	0,00	1		1			1			
	06:00	4,44	3,64	0,80	0,00	1		1			1			
	07:00	4,61	3,99	0,63	0,00	1		1			1			
	08:00	4,86	4,44	0,42	0,00	1		1						2
	09:00	5,22	4,89	0,33	0,00	1		1		1				2
	10:00	5,67	5,33	0,33	0,00	1		1		1				2
	11:00	6,14	5,78	0,35	0,00	1		1					1	2
	12:00	6,53	6,15	0,38	0,00	1		1					1	2
	13:00	6,73	6,27	0,45	0,00	1		1					1	2
	14:00	6,75	6,20	0,55	0,00	1		1					1	2
	15:00	6,66	5,96	0,70	0,00	1		1			1		1	
	16:00	6,57	5,71	0,86	0,00	1		1			1		1	
	17:00	6,60	5,71	0,89	0,00	1		1			1		1	
	18:00	6,73	5,82	0,91	0,00	1		1			1		1	
	19:00	6,85	5,90	0,94	0,00	1		1			1		1	
	20:00	6,79	5,84	0,95	0,00	1		1			1		1	
	21:00	6,76	5,81	0,95	0,00	1		1			1		1	
	22:00	6,59	5,67	0,92	0,00	1		1			1		1	
	23:00	6,23	5,45	0,78	0,00	1		1			1		1	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.