

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Πέμπτη, 18 Ιούλιος 2024				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/7/24 0:00	172,89	153,60	19,29	0,00	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 1:00	162,12	142,50	19,62	0,00	1			1	1	1	1					0			1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 2:00	153,59	132,27	21,32	0,00	1			1	1	1	1					0			1	1	1	1	1		48,11	48,11
18/7/24 3:00	148,91	127,35	21,56	0,00	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1			48,55	48,55
18/7/24 4:00	146,62	124,72	21,90	0,00	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1			48,55	48,55
18/7/24 5:00	146,94	136,49	10,45	0,00	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1			47,99	48,02
18/7/24 6:00	151,88	137,76	13,60	0,52	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		48,43	48,39
18/7/24 7:00	171,15	151,66	15,52	3,97	1			1	1	1	1					10	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 8:00	191,76	169,02	14,30	8,44	1			1	1	1	1					20	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 9:00	209,93	181,26	16,06	12,61	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 10:00	218,71	185,19	18,13	15,39	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 11:00	221,19	185,84	17,86	17,49	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 12:00	224,68	191,84	14,38	18,46	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 13:00	231,93	198,53	14,69	18,70	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 14:00	234,09	200,97	14,71	18,41	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 15:00	231,64	198,41	16,03	17,20	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 16:00	230,60	198,53	16,93	15,14	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 17:00	231,06	201,23	17,44	12,38	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 18:00	232,07	204,52	18,96	8,59	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 19:00	226,21	202,93	20,47	2,80	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 20:00	219,92	199,38	20,42	0,12	1			1	1	1	1					20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 21:00	213,30	193,11	20,11	0,08	1			1	1	1	1					17	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 22:00	202,50	179,52	22,96	0,02	1			1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
18/7/24 23:00	190,41	165,54	24,87	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης