

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 18/7/2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,00	2,52	1,70	0,60	0,60	0,90	0,90	2,30	0,60		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ.	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	6,13	5,48	0,65	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	01:00	5,93	5,17	0,75	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	02:00	5,59	4,72	0,85	0,01	1		1			1		1		0,99	0,99
	03:00	5,36	4,47	0,89	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	04:00	5,16	4,33	0,84	0,00	1		1			1		1		0,99	0,99
	05:00	4,98	4,35	0,63	0,00	1		1		1	1				0,99	0,99
	06:00	4,87	4,34	0,52	0,01	1		1		1	1				0,99	0,99
	07:00	4,75	4,30	0,44	0,01	1		1		1	1				0,99	0,99
	08:00	4,94	4,44	0,49	0,01	1		1		1	1				0,99	0,99
	09:00	4,63	4,08	0,54	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	10:00	5,06	4,53	0,53	0,01	1		1						2	0,99	0,99
	11:00	5,12	4,65	0,48	0,00	1		1						2	0,99	0,99
	12:00	5,58	5,19	0,39	0,00	1		1			1			2	0,99	0,99
	13:00	6,14	5,84	0,30	0,00	1		1			1		1	2	0,99	0,99
	14:00	6,64	6,26	0,38	0,00	1		1			1		1	1	0,99	0,99
	15:00	5,77	5,26	0,51	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	16:00	5,71	5,19	0,52	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	17:00	5,66	5,15	0,52	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	18:00	5,67	5,05	0,61	0,00	1		1					1		0,99	0,99
	19:00	5,54	4,94	0,61	0,00	1		1					1		0,99	0,99
20:00	5,41	4,79	0,62	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
21:00	5,54	4,90	0,64	0,00	1		1					1		0,99	0,99	
22:00	5,95	5,22	0,72	0,01	1		1					1		0,99	0,99	
23:00	5,93	5,17	0,75	0,01	1		1					1		0,99	0,99	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης