

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας					Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,000	5,000	1,800	0,800	1,000					
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	ΦΟΡ. ΗΖ (x9)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
Δ	Ε	00:00	7,10	6,15	0,94	1	1				0,95	0,95		
		01:00	6,68	5,73	0,94	1	1				0,95	0,95		
		02:00	6,35	5,41	0,94	1	1				0,95	0,95		
		03:00	6,17	5,22	0,94	1	1				0,95	0,95		
		04:00	6,06	5,11	0,94	1	1				0,95	0,95		
		05:00	6,10	5,16	0,94	1	1				0,95	0,95		
		06:00	6,36	5,42	0,94	1	1				0,95	0,95		
		07:00	7,10	6,16	0,94	1	1				0,95	0,95		
		08:00	7,62	6,69	0,93	1	1				0,95	0,95		
		09:00	7,81	6,87	0,94	1	1				0,95	0,95		
		10:00	7,63	6,69	0,94	1	1				0,95	0,95		
		11:00	7,82	6,88	0,94	1	1				0,95	0,95		
		12:00	8,00	7,05	0,94	1	1				0,95	0,95		
		13:00	8,19	7,26	0,94	1	1				1	0,95	0,95	
		14:00	8,21	7,28	0,92	1	1				1	0,95	0,95	
		15:00	8,04	7,09	0,94	1	1					0,95	0,95	
		16:00	7,98	7,04	0,94	1	1					0,95	0,95	
		17:00	8,13	7,19	0,94	1	1					1	0,95	0,95
		18:00	8,68	7,74	0,94	1	1					1	0,95	0,95
		19:00	9,04	8,10	0,94	1	1					2	0,95	0,95
		20:00	9,05	8,10	0,94	1	1					2	0,95	0,95
		21:00	8,98	8,03	0,94	1	1					2	0,95	0,95
		22:00	8,66	7,72	0,94	1	1					1	0,95	0,95
		23:00	7,97	7,03	0,94	1	1						0,95	0,95

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 3MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης