

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	1,000	1,000	1,000	1,000		
Ρ	Ρ	Ρ	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G7	G8	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024	00:00	3,89	3,57	0,32	1	1	1	1	1				1,15	1,16	
	01:00	3,63	3,36	0,26	1	1	1	1					1,20	1,20	
	02:00	3,48	3,13	0,34	1	1	1	1					1,19	1,19	
	03:00	3,31	2,78	0,53	1	1	1	1					1,07	1,07	
	04:00	3,20	2,78	0,42	1	1	1	1					0,96	0,97	
	05:00	3,07	2,82	0,25	1	1	1	1					0,84	0,84	
	06:00	3,02	2,66	0,35	1	1	1	1					0,77	0,77	
	07:00	3,23	2,87	0,36	1	1	1	1					0,96	0,98	
	08:00	3,48	2,80	0,68	1	1	1					1	1,18	1,16	
	09:00	3,86	3,31	0,55	1	1	1					1	1,20	1,20	
	10:00	4,10	3,44	0,66	1	1	1					1	1,20	1,20	
	11:00	4,14	3,83	0,32	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
	12:00	4,08	3,39	0,69	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
	13:00	4,12	3,09	1,04	1	1	1					1	1,20	1,20	
	14:00	4,25	3,20	1,05	1	1	1					1	1,20	1,20	
	15:00	4,11	3,11	1,00	1	1	1					1	1,20	1,20	
	16:00	4,02	2,90	1,12	1	1	1					1	1,20	1,20	
	17:00	4,13	3,06	1,08	1	1	1					1	1,20	1,20	
	18:00	4,29	3,18	1,11	1	1	1					1	1,20	1,20	
	19:00	4,45	3,35	1,10	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
	20:00	4,46	3,56	0,90	1	1	1				1	1	1,20	1,20	
	21:00	4,54	3,43	1,11	1	1	1		1	1			1,20	1,20	
	22:00	4,36	3,32	1,04	1	1	1		1	1			1,20	1,20	
	23:00	4,24	3,14	1,10	1	1	1		1				1,20	1,20	

Στον ΤΣΠ βρίσκεται εγκατεστημένο 1MW μισθωμένης ισχύος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης