

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000			
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Τρίτη, 9 Ιουλίου 2024	00:00	21,20	16,19	5,02		1	1		1	1		6,84	6,78	
	01:00	19,42	15,12	4,30		1	1		1	1		5,79	5,80	
	02:00	18,09	13,15	4,94		1			1	1		6,29	6,28	
	03:00	17,50	12,60	4,90		1			1	1		6,09	6,09	
	04:00	16,79	12,15	4,64		1		1	1	B		5,88	5,88	
	05:00	16,29	11,55	4,74		1		1	1	B		5,70	5,69	
	06:00	16,74	11,79	4,95		1		1	1	B		5,85	5,85	
	07:00	18,98	14,00	4,99		1		1	1	B		6,61	6,62	
	08:00	20,92	15,31	5,61		1		1	1	B		7,29	7,29	
	09:00	22,11	15,99	6,13		1	1		1	B		7,73	7,74	
	10:00	22,75	17,25	5,50		1	1		1	B		8,07	7,95	
	11:00	22,87	17,81	5,07		1	1		1	B		8,23	8,00	
	12:00	24,18	19,07	5,10		1	1		1	B		2	8,21	7,82
	13:00	25,40	19,67	5,73		1	1		1	B		2	8,42	8,16
	14:00	25,22	19,13	6,09	1	1	1			B		2	8,39	8,12
	15:00	25,03	18,39	6,64	1	1	1			B		2	8,20	8,06
	16:00	25,33	19,83	5,50	1	1	1			B		2	8,37	8,15
	17:00	26,53	20,62	5,91	1	1	1			B		2	8,65	8,56
	18:00	28,20	21,30	6,90	1	1	1		1	B			8,75	8,75
	19:00	28,22	20,95	7,26	1	1	1		1	B			8,75	8,75
	20:00	27,61	20,63	6,98	1	B	1	1	1	B		3	8,68	8,62
	21:00	27,24	21,05	6,19	1	B	1	1	1	B		3	8,57	8,45
	22:00	26,15	19,57	6,58	1	B	1	1	1	B		3	8,21	8,11
	23:00	25,17	19,14	6,03	1	B	1	1	1	B		4	7,68	7,62

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 11MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 00:00 με 02:10, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G3, της G4 και της G13. Κατά το διάστημα 23:35 με 00:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G11 και G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης