

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000		
ΑΡΧΗ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024	00:00	23,12	16,96	6,16	1		1	1	1	B	3	7,24	7,17
	01:00	21,48	16,10	5,37	1		1	1	1	B		7,09	6,96
	02:00	20,17	15,48	4,69	1			1	1	B		7,05	6,88
	03:00	19,36	14,17	5,20	1			1	1	B		6,77	6,77
	04:00	18,77	13,31	5,46	1			1	1	B		6,58	6,58
	05:00	18,15	12,94	5,21	1			1	1	B		6,36	6,35
	06:00	18,32	13,44	4,88	1			1	1	B		6,41	6,42
	07:00	20,15	14,76	5,40	1			1	1	B		7,01	7,01
	08:00	22,02	16,63	5,39	1			1	1	B	3	6,82	6,82
	09:00	23,18	17,67	5,52	1			1	1	B	2	7,60	7,47
	10:00	23,97	18,82	5,15	1		1	1	1	B		8,15	8,40
	11:00	24,58	20,12	4,46	1		1	1	1	B		8,17	8,59
	12:00	26,15	22,26	3,88	1	1	1	1	1	B		8,30	8,59
	13:00	27,73	24,65	3,08	1	1	1	1	1	B		8,15	8,69
	14:00	27,96	24,22	3,74	1	1	1	1	1	B		8,51	8,75
	15:00	27,49	23,47	4,02	1	1	1	1	1	B		8,73	8,71
	16:00	27,65	23,12	4,53	1	1	1	1	1	B		8,75	8,74
	17:00	28,16	23,11	5,05	1	1	1	1	1	B		8,75	8,75
	18:00	29,00	23,85	5,15	1	1	1	1	1	B		8,75	8,75
	19:00	28,42	22,66	5,75	1	1	1	1	1	B		8,75	8,75
	20:00	27,61	21,25	6,36	1	1	1		1	B		8,75	8,75
	21:00	27,69	21,50	6,19	1	1	1		1	B		8,75	8,75
	22:00	27,16	20,63	6,53	1	1	1		1	B		8,75	8,75
	23:00	25,75	20,65	5,10	1	1	1	1	B	B		8,75	8,74

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 11MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 00:00 με 00:45, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο των υπερπληρωτών των G11 και G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης