

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας							Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024						
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024		00:00	23,77	19,74	4,02	1	1	1	1	B	B		8,44	8,18	
		01:00	21,95	19,39	2,56	1	1	1	1	B	B		7,11	6,44	
		02:00	20,46	17,32	3,14		1	1	1	B	B		6,30	6,01	
		03:00	19,36	16,03	3,33		1	1	1	B	B		7,40	6,78	
		04:00	18,70	14,22	4,48		1	1	1	B	B		6,59	6,53	
		05:00	17,96	13,48	4,48		1	1	1	B	B		6,29	6,29	
		06:00	18,18	13,53	4,65		1	1	1	B	B		6,35	6,35	
		07:00	19,83	14,41	5,43		1	1	1	B	B		6,96	6,92	
		08:00	21,64	16,00	5,64		1	1	1	B	B		8,00	7,57	
		09:00	23,05	17,79	5,25		1	1	1	B	B		1	8,06	7,77
		10:00	23,20	18,22	4,98		1	1	1	B	B		3	7,35	7,01
		11:00	23,25	19,32	3,94		1	1	1	B	B		3	7,70	7,05
		12:00	24,52	21,14	3,38		1	1	1	B	B		4	7,94	7,25
		13:00	26,25	22,23	4,02		1	1	1	1	B		4	8,15	7,96
		14:00	26,39	21,35	5,04		1	1	1	1	B		3	8,15	8,39
		15:00	25,79	20,20	5,60		1	1	1	1	B		2	8,46	8,44
		16:00	25,69	19,37	6,32		1	1	1	1	B		1	8,72	8,69
		17:00	26,21	18,76	7,45		1	1	1	1	B			8,75	8,75
		18:00	27,26	19,72	7,54		1	1	1	1	B			8,75	8,75
		19:00	26,75	19,42	7,33		1	1	1	1	B			8,75	8,75
		20:00	26,35	19,34	7,00		1	1	1	1	B			8,75	8,75
		21:00	26,16	18,82	7,34		1	1	1	1	B			8,75	8,75
		22:00	25,00	17,11	7,89		1	1	1	1	B			8,73	8,72
		23:00	23,90	16,12	7,78		1	1	1	1	B			8,38	8,37

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 11MW μισθωμένης ισχύος.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης