

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024							
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			8,000	8,000	8,000	6,000	6,000	11,000	1,000				
Ρ	Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	11 Η/Ζ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)	
Σάββατο, 13 Ιουλίου 2024		00:00	22,16	17,66	4,50	1	1	1		1	B		8,17	7,71	
		01:00	20,50	16,65	3,84	1	1	1		1	B		7,72	7,09	
		02:00	19,27	15,84	3,43		1	1		1	B		6,84	6,51	
		03:00	18,59	14,20	4,39		1	1		1	B		6,46	6,41	
		04:00	18,04	13,06	4,98		1		1	1	B		6,34	6,33	
		05:00	17,38	12,62	4,76		1		1	1	B		6,09	6,09	
		06:00	17,58	12,82	4,76		1		1	1	B		6,14	6,14	
		07:00	18,68	13,81	4,87		1		1	1	B		6,67	6,55	
		08:00	20,34	15,29	5,04		1		1	1	B		7,45	7,07	
		09:00	21,22	16,14	5,09		1	1		1	B		7,84	7,42	
		10:00	21,84	16,37	5,47		1	1		1	B		8,10	7,64	
		11:00	22,19	17,22	4,98		1	1		1	B		8,13	7,76	
		12:00	23,15	18,46	4,69	1	1	1			B		8,40	8,10	
		13:00	24,15	19,44	4,71	1	1	1			B		2	8,25	7,88
		14:00	24,39	18,76	5,64	1	1	1			B		2	8,27	7,99
		15:00	24,09	17,71	6,38	1	1	1			B		1	8,37	8,15
		16:00	24,39	17,31	7,07	1	1	1			B			8,54	8,44
		17:00	25,18	17,92	7,26	1	1	1			B			8,73	8,72
		18:00	25,99	18,78	7,21	1	1	1			B		1	8,75	8,75
		19:00	26,08	19,09	6,99	1	1	1			B		1	8,75	8,74
		20:00	25,93	18,87	7,06	1	1	1		1	B		2	8,59	8,45
		21:00	25,84	19,75	6,09	1	B	1		1	B		2	8,53	8,34
		22:00	24,82	18,60	6,22	1	B	1		1	B		2	8,29	7,99
	23:00	24,00	17,50	6,50	1	B	1		1	B		2	7,90	7,76	

Στον ΑΣΠ βρίσκονται 11MW μισθωμένης ισχύος. Κατά το διάστημα 00:00 με 02:00, πραγματοποιήθηκε πλύσιμο του υπερπληρωτή της G2, της G3 και της G4.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης