

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
19/7/24 0:00	177,40	150,79	26,60	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/7/24 1:00	166,17	138,85	27,31	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
19/7/24 2:00	158,10	130,46	27,64	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1		1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 3:00	152,90	125,94	26,96	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
19/7/24 4:00	149,78	124,25	25,53	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
19/7/24 5:00	151,22	129,54	21,67	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1		48,55	48,55
19/7/24 6:00	155,11	137,03	17,60	0,48	1			1	1	1	1					0	1	1	1			1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 7:00	173,08	156,23	13,08	3,77	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 8:00	194,35	174,31	11,88	8,16	1			1	1	1	1					7	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 9:00	213,76	190,16	11,30	12,30	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 10:00	223,78	197,59	10,92	15,26	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 11:00	225,77	199,19	9,38	17,20	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 12:00	230,62	204,15	8,21	18,26	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 13:00	238,25	212,63	7,03	18,59	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 14:00	239,74	211,83	9,85	18,07	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 15:00	238,74	207,47	14,35	16,92	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 16:00	237,93	204,87	18,48	14,58	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 17:00	241,06	208,87	21,11	11,08	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 18:00	242,13	215,13	20,30	6,70	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 19:00	236,07	211,21	22,58	2,28	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 20:00	229,03	203,49	25,43	0,10	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 21:00	222,05	195,85	26,19	0,00	1			1	1	1	1		1		1	10	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 22:00	210,09	183,92	26,17	0,00	1			1	1	1	1		1		1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55
19/7/24 23:00	197,54	172,58	24,96	0,00	1			1	1	1	1		1			0	1	1	1	1	1	1	1	1	48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις