

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ΕΝΟΙΚ	Απαιταμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/7/24 0:00	185,68	161,22	24,46	0,00	1			1	1	1	1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 1:00	173,09	156,07	17,02	0,00	1			1	1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 2:00	164,07	146,12	17,94	0,00	1			1	1		1					0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 3:00	158,43	140,52	17,90	0,00	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 4:00	153,79	138,58	15,21	0,00	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 5:00	153,77	143,30	10,47	0,00	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 6:00	157,99	148,13	9,39	0,47	1			1	1	1	1					0	1		1	1	1	1	1		48,54	48,55
20/7/24 7:00	174,76	160,69	10,09	3,97	1			1	1	1	1					8	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 8:00	194,79	175,30	10,92	8,57	1			1	1	1	1					14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 9:00	211,03	189,39	9,01	12,63	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 10:00	221,20	197,92	7,76	15,52	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 11:00	224,67	200,40	6,80	17,47	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 12:00	229,12	204,75	5,78	18,59	1			1	1	1	1		1			20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 13:00	235,77	209,88	6,90	18,99	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 14:00	237,18	210,76	7,82	18,60	1			1	1	1	1		1		1	19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 15:00	234,97	209,72	7,91	17,34	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 16:00	234,55	210,42	9,30	14,83	1			1	1	1	1		1		1	19	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 17:00	236,97	207,63	17,54	11,80	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 18:00	237,25	206,72	22,80	7,73	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 19:00	230,99	202,36	25,49	3,15	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 20:00	225,08	196,07	27,95	1,06	1			1	1	1	1		1		1	20	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 21:00	218,46	189,71	28,75	0,00	1			1	1	1	1		1		1	14	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 22:00	208,06	178,94	29,12	0,00	1			1	1	1	1		1		1	5	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55
20/7/24 23:00	196,14	166,60	29,54	0,00	1			1	1	1	1		1		1	0	1	1	1	1	1	1	1		48,55	48,55

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις